

Отчет о контрольных мероприятиях и их результат

Год	Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
2023	ОНД и ПР Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов	Проверка	24.04.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 2. Чердачное помещение, не подвергнуто огнезащитной обработке. 3. не заключен договор о проведении обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов с составлением соответствующего акта. П 4. Огнетушители на 3 этаже и в актовом зале расположены не на подставках, исключающих падение или опрокидывание; 5. В помещении логоспеда на светильник не установлен защитный колпак, предусмотренный конструкцией. 	исправлено
2023	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	Профилактический визит	21 июня 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие маркировки на емкостях с рабочими растворами 	Исправлено

